

Автоматизированный блочно-модульный котлоагрегат «СТАВАН-АБМК-1,0/Г»

ПАСПОРТ



1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Год, месяц изготовления	_____
Заводской номер	_____
Тип (модель)	<u>СТАВАН-АБМК-1,0/Г</u>
Назначение	_____
Вид топлива	<u>Природный газ, сжиженный газ</u>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная теплопроизводительность, кВт	1000
КПД, %, не менее	97
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см ²)	0,6 (6,0)
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С	95 (100)
Номинальный расход воды, м ³ /ч, при $\Delta t = 25$ °С	35,8
Минимальный расход воды, м ³ /ч, при $\Delta t = 35$ °С	18
Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мм вод. ст.), при $\Delta t = 20$ °С	40 (4000)
Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (мм вод. ст.)	0,4 (40)
Водяная ёмкость котла, м ³	0,07
Расход природного газа, м ³ /ч	100,5
Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБа, не более	59
Температура уходящих газов, °С, не ниже	60
Габаритные размеры, мм	1500x750x2200
Масса котлоагрегата в сборе, кг, не более	530
Содержание оксида углерода СО в продуктах сгорания, мг/м ³ , не более	28
Содержание оксида азота (в пересчёте на NOx) в продуктах сгорания, мг/м ³ , не более	72
Сечение дымового патрубка одной секции котлоагрегата, см ²	254

1.2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
<i>Котлоагрегат СТАВАН-АБМК-1,0/Г в составе:</i>	1	См. «Руководство по эксплуатации»
Каркас котлоагрегата	1	-
Котлы TRIO-500	2	См. «Руководство по эксплуатации»
Контроллер	4	См. инструкцию на контроллер
Дисплей	2	См. инструкцию на дисплей
<u>Горелочное устройство типа премиксинг в составе:</u>	4	См. инструкцию на горелку
<i>Труба Вентури</i>	4	См. описание устройства
<i>Вентилятор</i>	4	См. описание устройства
<i>Клапан газовый</i>	4	См. инструкцию на клапан
<i>Генератор искр.</i>	4	-
<u>Комплект датчиков в составе:</u>	1	-
<i>Датчик давления</i>	2	См. описание прибора
<i>Датчик температуры</i>	2	См. описание прибора
<i>Термостат</i>	2	См. описание прибора
<i>Реле давления газовое</i>	4	См. описание прибора
Нейтрализатор	1	См. инструкцию на нейтрализатор
Предохранительный клапан $\frac{3}{4}$ “	2	-
Воздухоотводчик $\frac{1}{4}$ “	2	-
Подвод теплоносителя (прямая-обратка), компл.	1	-
Комплект воздухопроводов для воздухозабора, компл.	1	-
Техническая документация, компл.	1	-

1.3 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу котла TRIO-500 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных настоящим руководством в течение 5-ти лет.

Гарантийные обязательства на комплектующие изделия определяются гарантиями заводов-изготовителей.

1.3.2 Гарантия не распространяется на оборудование с повреждениями, возникшими из-за:

- нарушений требований «Руководства по эксплуатации»;
- использования не по назначению;
- ошибок при монтаже или вводе в эксплуатацию покупателем;
- естественного износа;
- применения несоответствующего оборудования, особенно горелок;
- несоответствующего топлива;
- недопустимых изменений при ремонтных работах, выполненных покупателем без привлечения специалистов;
- отложений пыли из-за загрязненного воздуха;
- установки котла в помещениях с сильным запылением или высокой влажностью;
- продолжения эксплуатации после выявления неполадок.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котлоагрегат «СТАВАН-АБМК-1,0/Г», заводской номер _____
изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной
эксплуатации паровых котлов с давлением не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²),
водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше
388 К (115 °С), ГОСТ 30735-2001 и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

предприятия-изготовителя

(подпись, фамилия, печать)

Начальник ОТК

«__» _____ 20__ г.

(подпись, фамилия, печать)

